

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО «СШ «Искра» г.Перми

/ Е. Г. Фетисова /

2023 г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры**

г. Пермь

«16» ноября 2023 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: *муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Искра» г.Перми*
- 1.2. Адрес объекта: *614056, Пермский край, г.Пермь, ул. Красноуральская, дом 37А*
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание, состоящее из трех этажей, площадью 1055,4 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания *1990 г.*, последнего капитального ремонта *2022г.*
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - *2025г.*;
капитального -
- 1.6. Название организации (учреждения) полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование: *муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Искра» г.Перми*
МБУ ДО «СШ «Искра» г.Перми
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): *614056, Пермский край, г.Пермь, ул. Красноуральская, дом 37А*

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности - *физическая культура и спорт.*
- 2.2. Виды спорта: *волейбол, баскетбол, гандбол, настольный теннис, рукопашный бой, панкратион.*

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)-
Остановка общественного транспорта «ул. Целинная»
Автобус: №36, №77
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: *маршруты автобусов оснащены низкопольным транспортом.*
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: *316м.*
- 3.2.2. Время движения (пешком): *-5 мин*
- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да*, нет):
- 3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые; *регулируемые*, со звуковой сигнализацией, таймером; нет):
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная; нет).
отсутствует

3.2.6. Перепады высоты на пути: неровности и перепады высот

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МГН:	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	Б
6	нарушением умственного развития	А

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У) – территория доступна полностью для инвалидов с нарушением органов слуха и умственного развития. ДЧ-И (О, К) – территория доступна частично для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске. ВНД (С) – территория временно недоступна для инвалидов с нарушением органов зрения.
2	Вход в здание	ДП-И (Г, У) – вход доступен полностью избирательно для инвалидов с нарушением слуха и инвалидов с нарушением умственного развития. ДЧ-И(К,О) – вход в здание доступен частично избирательно для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске. ВНД (С) – вход в здание временно не доступен для инвалидов с нарушением зрения
3	Путь (пути) движения внутри здания	ДП-И (Г, У) – зона доступна полностью избирательно для инвалидов с нарушением слуха, нарушением умственного развития. ДЧ-И (К,О,С) – зона доступна частично для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения.

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (У) – зона доступна полностью избирательно для инвалидов с нарушением умственного развития. ДЧ-И (Г, О) – зона доступна частично избирательно для инвалидов с нарушением слуха (использование индивидуальных ТСР), для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата. ДУ (К, С) – зона доступна условно для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, инвалидов с нарушением зрения (организована помощь персонала).
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У) – зона доступна полностью избирательно для инвалидов с нарушением слуха, нарушением умственного развития. ВНД (К, О, С) – зона временно недоступна для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения.
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К, О, У) - системы информации на объекте доступны полностью для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением умственного развития. ДЧ-И (Г) - системы информации на объекте доступны частично для инвалидов с нарушением органов слуха ДУ (С) – зона доступна условно для инвалидов с нарушением зрения (сопровождение и ориентирование на объекте с помощью персонала)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, У) – территория доступна полностью для инвалидов с нарушением органов слуха и умственного развития. ДЧ-И (О, К) – территория доступна частично для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске. ВНД (С) – территория временно недоступна для инвалидов с нарушением органов зрения.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры.

По результатам обследования помещения МБУ ДО «Спортивная школа «Искра» г.Перми, расположенного по адресу: 614056, Пермский край, г.Пермь, ул. Красноуральская, дом 37А, считаем, что объект:

-доступен условно для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках (имеются высокие пороги, узкие двери, отсутствуют оборудованные санитарно-гигиенические помещения). В то же время организована помощь персонала по первому этажу, второй и третий этажи не доступны, отсутствуют подъемные устройства.

-частично доступен для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата (имеются высокие пороги, не оборудованы поручнями санитарно-гигиенические помещения, раздевалки, нет стульев с подлокотниками).

-временно не доступен для инвалидов с нарушением органов зрения (при входе на территорию и у входной двери кнопка вызова расположена высоко, высота дверных порогов, ширина дверных проемов не соответствует нормативным требованиям, отсутствие контраста в сочетании цветов оборудования дверь-ручка двери и ненормативная форма ручек, отсутствие тактильных информационных табличек).

-частично доступен для инвалидов с нарушением органов слуха (не достаточна информационная составляющая)

-полностью доступен для инвалидов с нарушением умственного развития.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт Организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт Организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт Организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт Организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт Организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Организационные мероприятия
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт Организационные мероприятия

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения программы адаптации объекта

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

- после выполнения всех мероприятий:

Объект доступен полностью для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, для инвалидов с нарушением слуха, для инвалидов с нарушением умственного развития.

Объект доступен частично для инвалидов на креслах-колясках, для инвалидов с нарушением органов зрения.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

Оценка будет произведена после выполнения работ по адаптации объекта.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: в случае, если будут допускаться существенные отклонения от рекомендаций, предложенных в паспорте доступности объекта акте обследования объекта к паспорту доступности объекта;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации Размещение информации об объекте на карте доступности Министерства социального развития Пермского края (<https://bezbarierov.permkrai.ru/>)
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 8 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 10 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 14 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 18 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 14 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 5 л. |

Результаты фотофиксации на объекте фотографии 122 шт.

Председатель комиссии

Директор МБУ ДО «СШ «Искра» г. Перми

Е.Г.Фетисова

Члены комиссии:

Заместитель директора по АХР

Н.А. Ганьжина

Начальник отдела по группам видов спорта

М.В. Карин

Директор

АНО «Ресурсно-информационный центр
«Доступная среда» ПКО ВОИ



Н.В. Широкова

Ведущий специалист-эксперт

АНО «Ресурсно-информационный центр
«Доступная среда» ПКО ВОИ

А.А. Широков

Управленческое решение согласовано "___" _____ 20__ г.
(протокол №___)
Комиссией (название) _____.